



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Горелки газовые блочные одноступенчатые

Серия **RTG 3-6-12-20-28, TRG 40-55**

2024

ООО Промэлектроника
sales@prom-elec.com

1. Введение	3
2. Общие указания и меры предосторожности	4
3. Описание изделия	6
3.1. Назначение	6
3.2. Маркировка	6
3.3. Принцип работы	6
3.4. Основные конструктивные элементы	7
4. Технические характеристики	9
4.1. Основные технические характеристики	9
4.2. Применяемое топливо	10
4.3. Габаритные размеры	10
4.4. График рабочего поля горелок	11
5. Монтаж горелочных устройств	13
5.1. Порядок монтажа	13
5.2. Установка газового клапана	13
5.3. Электрические подключения	14
5.4. Проверка на герметичность и продувка	14
6. Предпусковые испытания	15
6.1. Пуск газа	15
7. Регулировка и запуск	16
7.1. Порядок пуска	16
7.2. Устранение неполадок при пуске	16
7.3. Реле давления воздуха	17
7.4. Реле давления газа	18
7.5. Регулировка газового клапана	19
7.6. Регулировка расхода воздуха	20
7.7. Регулировка расхода воздуха на огневой голове	20
7.8. Демонтаж форсунки	21
7.9. Расположение электродов розжига и обнаружения пламени	21
8. Блок управления горелкой	22
8.1. Блок управления горелкой LME	22
9. Техническое обслуживание	25
10. Возможные неисправности и способы их устранения	26
11. Электрические схемы	28

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за выбор нашего оборудования. Для обеспечения Вашей безопасности просим Вас соблюдать инструкции, указанные в данном руководстве, с целью достижения максимальной эффективности и максимального срока службы изделия.

ВНИМАНИЕ: Необходимо внимательно прочитать настоящее руководство, прежде чем производить установку и включение горелочного устройства. Руководство является неотъемлемой частью поставляемого продукта и должно быть в наличии с момента установки изделия до окончания срока его работы.

Для корректной работы горелочного устройства режим работы и конфигурация (модель) изделия должны быть подобраны квалифицированным специалистом. Установка и эксплуатация горелочного устройства должна производиться в соответствии с действующими нормативами, согласно инструкциям производителя, профессиональным квалифицированным персоналом. Изделие должно быть использовано строго по назначению. Производитель не несет ответственности за вред, причиненный людям, животным или предметам, вызванный недобросовестным техническим обслуживанием или некорректным использованием.

Данное горелочное устройство предназначено для эксплуатации совместно с любым теплогенератором, соответствующим действующим стандартам, в пределах их диапазона мощности. Применение горелки с нестандартными теплогенераторами должно быть дополнительно согласовано с заводом-изготовителем.

При передаче горелочного устройства другому лицу, вместе с ним должно быть передано настоящее руководство по эксплуатации.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Настоящее руководство является документом, согласно которого производится монтаж и эксплуатация горелочного устройства, удостоверяющим соответствие изделия требованиям действующей нормативно-технической документации, определяющим его комплектность и пригодность к эксплуатации.

Лицо, ответственное за эксплуатацию горелочного устройства, должно передать пользователю информацию по пользованию системой отопления, а именно: необходимо передать ему настоящее руководство, а также другую документацию, прилагаемую к горелке. Пользователь должен хранить данную документацию для последующих консультаций.

Обслуживание горелки должно проводиться не менее одного раза в год. В зависимости от типа установки могут быть необходимы другие временные интервалы технического обслуживания, которые определяются эксплуатирующей организацией.

Горелка должна быть установлена в месте, исключающем попадание прямых осадков в виде дождя, снега и льда. Место, в котором устанавливается горелка должно быть чистым и в нем должны отсутствовать твердые летучие частицы, которые могут попасть в вентилятор. Горелка не должна эксплуатироваться вблизи едких испарений, в месте большого скопления пыли или при высокой влажности воздуха. В котельной должен быть обеспечен достаточный воздухообмен.

Перед выполнением любой операции по чистке или техобслуживанию необходимо отключить изделие от сети питания. Электрическое оборудование горелки должно питаться от одного источника электроэнергии и выключаться при помощи одного выключателя.

Перед выполнением подключений горелки проверьте, что данные на табличке соответствуют данным питающей сети (электрическая, газовая, для дизельного или другого вида топлива).

Производитель не принимает рекламации по выполнению гарантийных обязательств и не несет ответственности при нанесении ущерба людям и поломке оборудования, произошедшим по следующим причинам:

- Если изделие использовалось не по назначению.
- При некомпетентном проведении монтажа, ввода в эксплуатацию и техническом обслуживании.
- При эксплуатации горелки с неисправными предохранительными устройствами или если предохранительные и защитные устройства были установлены неправильно.
- При несоблюдении указаний настоящего руководства.
- При самовольном внесении изменений в конструкцию горелки.
- при установке на горелке дополнительных элементов, которые не согласованы с производителем.
- При установке в камере сгорания элементов, препятствующих нормальному образованию пламени.
- При недостаточном контроле быстроизнашивающихся элементов горелки.
- При некомпетентно проведенных ремонтных работах
- Если горелку продолжали использовать, несмотря на возникшие повреждения.
- При использовании неподходящего или некачественного топлива.
- Если используются неоригинальные запасные части.

Условия хранения и срок службы

Условия хранения: в закрытых проветриваемых складских помещениях, защищенных от пыли, при температуре не ниже 20 градусов Цельсия; колебания температуры в складском помещении от минус 20 до плюс 70 градусов Цельсия. Назначенный срок хранения в заводской упаковке без проведения специальных мероприятий 3 года. Назначенный срок службы 15 лет.



Установка, настройка и обслуживание горелки должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами, поскольку неправильная установка может причинить вред людям, имуществу или животным.



В случае неисправности и/или неисправного функционирования устройства отключите его. Не пытайтесь самостоятельно починить его. Следует обратиться за помощью исключительно в эксплуатирующую организацию. Ремонт изделия должен производиться только с применением оригинальных запасных частей. В случае несоблюдения данного пункта производитель не несет ответственности.



Перед пуском необходимо, чтобы квалифицированный специалист проверил:

- Герметичность всех соединений;
- Соответствие запорной и регулирующей арматуры действующим нормам.

Не допускается использовать газопроводы в качестве заземления!



Внимание!

Для того чтобы зажать или ослабить зажимные соединения необходимо использовать гаечный ключ соответствующего размера. Несоблюдение данной инструкции или использование несоответствующего инструмента может нанести ущерб (например, утечку газа)



Запах газа

При появлении запаха газа принять следующие меры предосторожности:

- не включать электроприборы
- не курить и не использовать открытый огонь
- не пользоваться телефоном
- закрыть газовый кран
- проверить помещение, в котором произошла утечка газа
- обратиться в газовую службу или к специалистам, выполняющим обслуживание систем отопления



В случае возникновения пожара или другой опасности

- Отключите питание горелки;
- Перекройте газовый кран, находящийся вне здания;
- Примите необходимые меры;
- Свяжитесь с дежурным.



Внимание!

Не прикасайтесь к движущимся частям горелки во время её работы.

При повышенном шуме в помещении котельной необходимо носить защитные наушники.

Назначение

Горелки газовые серии RTG/TRG являются автоматическими блочными устройствами, предназначенными для сжигания природного газа по ГОСТ 5542-2014. Горелки могут устанавливаться на водогрейные и паровые котлы или на другое промышленное и технологическое оборудование в качестве теплогенерирующего устройства. Горелки являются полностью автоматическими.

Горелки соответствуют основным требованиям, стандартам и правилам по технике безопасности и охране окружающей среды. Газовые горелки находятся под контролем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Маркировка

Каждая горелка поставляется в комплекте с заводской табличкой (шильдиком), которая нанесена на боковую часть корпуса горелки.

Принцип работы

Газовые горелки – это устройства, предназначенные для сжигания газообразного топлива, подаваемого под давлением. Конструкция горелки выполнена таким образом, что подаваемое топливо смешивается с воздухом в смесительном устройстве, в результате чего, получившаяся газозодушная смесь, воспламеняется на выходе из смесительного устройства с образованием устойчивого и постоянного горения.



Регулирование давления газа перед горелкой происходит при помощи газовой рампы. Для очистки газа от механических примесей газовая рампа может оснащаться встроенным или отдельным газовым фильтром.

Процесс управления горелкой полностью автоматизирован и осуществляется при помощи блока управления горелкой.

Электрические соединения выполняются при помощи штекеров с защитой от неправильного подключения. Регулирование давления газа перед горелкой происходит при помощи газовой рампы. Для обеспечения безопасности работы, газовая рампа оснащена электромагнитным клапаном, перекрывающим подачу газа к горелке в случае утечки газа или другой неисправности горелки.

RUF			
ТИП ГОРЕЛКИ:		МОДЕЛЬ:	
ДАТА ВЫПУСКА:		ИСП.:	
Артикул:		ТИП ГАЗА:	
МОЩНОСТЬ:	МИН.	МАКС.	кВт
ДАВЛЕНИЕ:	МИН.	МАКС.	мБар
ТИП ТОПЛИВА:			
ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА:			
НАПРЯЖЕНИЕ:		1N~230 В 50 Гц	
ДВИГАТЕЛЬ:		В 50 Гц	кВт IP40
by Ankas Russia made in China			www.ruf-burners.com



Основные конструктивные элементы



№	Наименование	№	Наименование
1.	Монтажный фланец	9.	Входной патрубок (газ)
2.	Стакан огневой головы	10.	Корпус горелки
3.	Блок управления	11.	Рабочее колесо вентилятора
4.	Клеммная коробка	12.	Пластина воздушной заслонки
5.	Электродвигатель	13.	Диффузор
6.	Реле давления воздуха	14.	Электрод розжига
7.	Трансформатор розжига	15.	Электрод обнаружения пламени
8.	Кожух		

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Основные конструктивные элементы



№	Наименование	№	Наименование
1.	Стакан огневой головы	10.	Входной патрубок (газ)
2.	Электрод обнаружения пламени	11.	Электродвигатель
3.	Электрод розжига	12.	7-контактный штекер
4.	Огневая голова	13.	Панель управления
5.	Штуцер отбора давления газа	14.	Смотровое окно
6.	Пластина регулировки вторичного воздуха	15.	Штуцер подключения реле давления воздуха
7.	Кожух панели управления	16.	Пластина регулировки воздушной заслонки
8.	Форсунка	17.	Реле давления воздуха
9.	Диффузор	18.	Штуцер отбора давления воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель горелки	RTG 3	RTG 6	RTG 12	RTG 20
Номинальная мощность, кВт	17 - 48	34 - 70	49 - 120	60 - 205
Расход газа, м³/ч	1,7 - 4,9	3,4 - 7	5 - 12	6 - 20,7
Тип регулирования	Одноступенчатый			
Класс выбросов	Стандартный класс 3 по ГОСТ EN676-2016 (<80 мг/кВтч)			
Напряжение питания, В/Гц	230В ~ 50Гц			
Мощность двигателя, кВт	0,1	0,1	0,13	0,2
Скорость вращения, об/мин	2850	2850	2850	2850
Тип блока управления	LME			
Датчик пламени	Электрод ионизации			
Класс электрической защиты	IP40			
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	0° ... +40°С			

Модель горелки	RTG 28	TRG 40	TRG 55
Номинальная мощность, кВт	100 - 280	70 - 390	101 - 550
Расход газа, м³/ч	10 - 28,3	7 - 39	10 - 56
Тип регулирования	Одноступенчатый		
Класс выбросов	Стандартный класс 3 по ГОСТ EN676-2016 (<80 мг/кВтч)		
Напряжение питания, В/Гц	230В ~ 50Гц		
Мощность двигателя, кВт	0,25	0,45	0,45
Скорость вращения, об/мин	2850	2850	2850
Тип блока управления	LME		
Датчик пламени	Электрод ионизации		
Класс электрической защиты	IP40		
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	0° ... +40°С		


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применяемое топливо

Топливо*	
Природный газ по ГОСТ 5542-2014	Сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 20448-2018 (с 01.07.2024 по ГОСТ 34858-2022)


* - Применение топлива с компонентным составом, отличным от указанного в нормативных документах, подлежит дополнительному согласованию с производителем. В случае выхода горелки из строя вследствие применения несогласованного топлива производитель ответственности не несет.

Габаритные размеры



Модель	RTG 3	RTG 6	RTG 12	RTG 20	RTG 28
A1	123	135	135	157	157
A2	98	107	108	136	136
B1	157	165	165	204	204
B2	73	83	83	98	98
C	276 / 377	385 / 411,5	385 / 466,5	454 / 554	451 / 611
D	84 / 185	158,5 / 185	158,5 / 240	180 / 280	175 / 335
E	90	95	101	126	133
F	53	63,5	63,5	71	72
G	½"	¾"	¾"	1"	1"
H	59,5	70	70	87	87
I	176	194	194	214	214
L	150	140 – 168	140 – 168	160 – 190	160 – 190
M	6 – M8	6 – M8	6 – M8	6 – M8	6 – M8
N	95	105	105	135	140

Габаритные размеры



Модель	TRG 40	TRG 55
A1	253	253
A2	207	207
B1	300	300
B2	110	110
C	680 / 818	680 / 818
C1	197 / 335	197 / 335
D	163 / 301	163 / 301
E	140	140
F	77	77
G	1 ½"	1 ½"
H	178	178
I	220	220
J	161	161
L	218 – 260	218 – 260
M	4 – M10	4 – M10
N	170	170

Отверстие в передней плите котла должно быть больше размера «J» (E) на 15 – 25мм для удобства извлечения головы сгорания горелки при проведении технического обслуживания.

График рабочего поля горелок

График рабочего поля горелки показывает производительность горелки в зависимости от мощности и противодавления в топке котла. При подборе горелки необходимо учитывать КПД котла.

$$Q_F = \frac{Q_H}{\eta} * 100,$$

QF – мощность горелки (кВт);

QH – номинальная мощность котла (кВт);

η – КПД котла (%)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




График рабочего поля горелок




График рабочего поля горелок




График рабочего поля горелок

Указанная на графике рабочего поля мощность горелки рассчитана исходя из температуры воздуха 20°C и высоте над уровнем моря 500м.


Порядок монтажа

Перед установкой горелки необходимо проверить следующее:

- Соответствие величины и частоты напряжения питания тому, что указано на шильдике горелки.
- Соответствие диаметра и состояния газопровода, исправность газового клапана, а также состояние уплотнительных материалов.
- Комплектность и состояние комплектующих горелки.
- Состояние газового фильтра перед газовой рампой.
- Убедиться, что обеспечивается достаточное количества места для установки и обслуживания горелки.
- Герметичность подключения топливопровода.
- Состояние топливного бака и степень подогрева жидкого топлива.

После предварительных проверок необходимо выполнить следующие операции по установке:

1. Установить теплоизолирующую прокладку (поз. 2) между крепежным фланцем горелки (поз. 1) и монтажной плитой котла.
2. Установить горелку в заранее подготовленном отверстии в монтажной плите котла и затянуть болтовое соединение.
3. Произвести герметизацию кольцевого зазора между огневой головой горелки (поз. 4) и монтажного отверстия в котле посредством асбестового шнура (или другого теплоизолирующего материала).
4. Произвести подключение соединительного патрубка и газовой рампы к горелке.
5. Выполнить необходимые электрические подключения.



Установка газового клапана


Подключение газовой рампы должен выполнять только квалифицированный персонал, имеющий на это разрешение и прошедший соответствующее обучение.

В целях соблюдения безопасности перед началом работ по подключению необходимо перекрыть соответствующий кран подачи газа и обеспечить его защиту от несанкционированного открытия.

При проведении работ по монтажу следует соблюдать следующие правила

1. установить запорную арматуру на подводящем газопроводе.
2. Соблюдать соосность соединений и не допускать попадания различных загрязняющих частиц на уплотнительные поверхности.
3. Производить монтаж арматуры избегая возникновения вибраций, при эксплуатации горелки не допускается возникновение вибраций. Для их предотвращения использовать соответствующие опоры.
4. Монтировать устройства без внутренних натяжений.
5. Расстояние между газовой рампой и горелкой должно быть минимальным.
6. Соблюдать порядок расположения элементов арматуры и направление потока газа.
7. При необходимости перед шаровым краном установить термозапорный клапан.

Газовую рампу и стабилизатор давления газа разрешено монтировать только горизонтально и вертикально. Установка оборудования клапаном и пружиной вниз не допускается!



Дополнительные принадлежности должны быть установлены в соответствии с действующими нормативами.

Потери давления на газовой рампе должны быть меньше, чем давление газа на ходе в газовую рампу. Для установки клапанов и других принадлежностей необходимо соблюдать инструкции по монтажу, представленные в настоящем руководстве.

Газовый линия должна быть рассчитана в соответствии с необходимой пропускной способностью и давлением газа. Для выбора номинального диаметра газопровода и газовой рампы необходимо учитывать потери давления на газовой рампе, огневой голове горелки и противодействие в топке котла.

Рекомендуется предусмотреть удобное разъемное соединение, чтобы облегчить проведение ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию котлоагрегата.

Все разъемные (резьбовые и фланцевые) соединения должны быть проверены на герметичность. Испытание на герметичность производят под давлением с использованием ободренных пенообразующих средств.

Перед введением горелки в эксплуатацию или при запуске горелки после проведения ремонтных работ необходимо выполнить продувку внутренних полостей газопровода. Сброс газа необходимо производить в атмосферу с соблюдением всех мер по технике безопасности.

Ни при каких обстоятельствах нельзя производить сброс газа в топку котла!

Электрические подключения

При работах под напряжением возможна угроза жизни персонала вследствие ударов тока. В целях избежание этого необходимо соблюдать следующее:

- Перед началом работ отключить горелку от сети.
- Обеспечить защиту горелки от несанкционированного включения.

Работы по подключению должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с электрической схемой, предоставленной поставщиком.

Проверка на герметичность и продувка

Трубопроводная арматура, установленная перед газовой рампой, а также газовая рампа должны быть установлены в соответствии с действующими нормативными документами с соблюдением всех мер по технике безопасности и пожарной безопасности.

Перед пуском горелки в эксплуатацию необходимо выполнить следующее:

- Убедиться в правильности установки горелки в соответствии с настоящим руководством;
- Убедиться в том, что предварительная регулировка выполнена корректно;
- Произвести настройку узла смешивания газа и воздуха;
- Убедиться в том, что все электрические соединения выполнены корректно;
- Проверить привод горелки на соответствующее направление вращения;
- Убедиться в том, что теплогенератор установлен и готов к работе согласно руководству по эксплуатации;
- Убедиться в том, что теплогенератор и система отопления заполнены достаточным количеством воды и циркуляционный насос исправны;
- Убедиться, что регуляторы температуры и давления, устройство защиты от недостатка воды, а также другие предохранительные и защитные устройства, используемые в составе теплогенератора установлены корректно и исправны;
- Убедиться в том, что дымоход очищен от загрязнений, а также в том, что устройство принудительной подачи воздуха в исправном состоянии (при его наличии);
- Убедиться, что обеспечена подача воздуха в необходимом объеме;
- Убедиться в том, что проведена проверка на отсутствие утечек;
- Убедиться в том, что воздушная заслонка находится в положении «ЗАКРЫТО»;
- Убедиться в том, что блок управления деблокирован и находится в первоначальном положении;

Пуск газа

Соедините измерительный прибор к штуцеру отбора давления газа на перед газовой дроссельной заслонкой и к штуцеру отбора давления воздуха.

Откройте предохранительный отсечной клапан перед запорной арматурой на опусках к котлам и проверьте давление на манометре. Отрегулируйте переключатель режима работы на панели управления горелки в режим «РУЧН».

Если проверка клапанов на герметичность пройдена, то необходимо производить дальнейшие работы по пуску. В случае если на газовой рампе обнаружена утечка газа (или негерметичность клапанов) дальнейший пуск не будет выполнен из-за блокировки блока управления горелки.

Горелка начинает работу согласно программы блока управления.

Перед началом первичной подачи топлива необходимо произвести проверку работоспособности выполнения программы горелки.

Быстро откройте запорную арматуру на опуске к котлу до тех пор, пока не появится давление газа. Включите горелку и проверьте автоматическое выполнение следующей последовательности пуска:

1. Пуск вентилятора.
2. Открытие заслонки по воздуху для предварительной продувки.
3. Проверка давления воздуха.
4. Открытие заслонки по газу в положение частичной нагрузки.
5. Розжиг.
6. Открытие клапанов (отключенные клапана должны оставаться закрытыми).
7. Аварийное отключение после истечения предохранительного периода или отключение из-за отказа подачи газа.
8. Деблокировка блока управления.



Запуск и обслуживание горелок должно выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующее обучение в соответствии с действующими нормативными документами и всеми мерами техники безопасности.

Порядок пуска

Пуск горелки производится в следующей последовательности:

1. Убедиться, что клапаны подачи топлива на горелку и клапаны подачи воды в котел открыты.
2. Проверить состояние системы дымохода.
3. Проверить соответствие величины подаваемого к горелке напряжения питания тому, что указано на шильдике горелки, а также проверить состояние всех электрических подключений.
4. Отрегулируйте количество подаваемого для горения воздуха. Регулировка количества подаваемого воздуха происходит при помощи воздушной заслонки и положения огневой головы.
5. Отрегулируйте расход газа и давление при помощи газового клапана, установленного перед горелкой.
6. Подключите основное питание, после чего контроллер начнёт свою работу. После включения, во время процесса предварительной продувки, трансформатор розжига подаст питание на электрод розжига, при этом давление воздуха должно быть достаточным.

Устранение неполадок при запуске

Угасание пламени после первого розжига горелки может быть вызвано следующими причинами:

- Из трубопроводов подачи газа удален не весь воздух, в связи с чем давление газа недостаточно для поддержания стабильного пламени.
- Возникшее пламя может быть нестабильно в зоне ионизации, или УФ-датчик его не определяет. Измените соотношение воздух/газ, скорректировав поток того или иного компонента смеси.

Вращайте ручку регулировки огневой головы горелки, перекройте трубку подачи воздуха между головкой горелки и газопроводом, или приоткройте ее.


- Ток ионизации может блокироваться током разряда трансформатора (через линию заземления горелки проходят токи двух типов), а пламя горелки гаснет из-за слабой ионизации. Для устранения этой проблемы необходимо поменять местами два электрических соединения трансформатора. Кроме того, подобные проблемы могут быть вызваны ненадежным соединением линии заземления.
- При работе горелки необходимо следить за цветом и формой пламени, корректируя их изменением соотношения расхода газа и воздуха. При минимальной нагрузке горелки оптимальному соотношению газа и воздуха соответствует содержание CO_2 в продуктах сгорания в размере 8%, при максимальной нагрузке - 10%. Содержание CO в продуктах сгорания не должно превышать 0,1%.
- Откройте ручной регулятор давления для подачи газа на горение.
- Замкните главный выключатель и выключатель контроллера, а затем восстановите подачу питания на горелку. Произведите розжиг горелки. Следите за пламенем и его формой, корректируя их изменением соотношения потоков воздуха или газа.
- Переведите регулятор давления газа в положение, обеспечивающее подачу газа в объеме, достаточном для работы горелки в режиме максимальной нагрузки. Следите за тем, чтобы расход газа не превышал его максимальное предельное значение для котла (в противном случае последний может получить повреждение).

Реле давления воздуха


При некорректном давлении воздуха срабатывает соответствующее реле, блокирующее открывание газового клапана. Уставка этого реле должна быть отрегулирована таким образом, чтобы давления воздуха горелки было достаточно для замыкания цепи. Реле давления имеет функцию автоматического контроля, замыкающую его при выключении электродвигателя вентилятора (когда давление воздуха в горелке отсутствует). Если реле давления воздуха не обнаруживает давление, выходящее за пределы заданного (не регулируется), контроллер запускает повторный цикл, при этом питание с трансформатора не подается, клапан поджига не открывается, а контроллер остается в положении «СТОП». Для гарантии срабатывания реле давления увеличьте его уставку при работе горелки в режиме малой нагрузки. При приближении давления к точке срабатывания реле работа горелки останавливается. Нажмите кнопку разблокировки реле и отрегулируйте его уставку для срабатывания при давлении воздуха, действующем на момент его предварительной подачи.

Регулировка

После проверки каждого узла горелки необходимо настроить уставку реле давления воздуха. Переведите горелку в режим малой нагрузки и подключите манометр к трубке отрицательного давления.



Значение уставки давления воздуха рассчитывается умножением значения избыточного давления на соединении в корпусе горелки на коэффициент 0,8. Откройте крышку регулятора и медленно вращайте ручку, чтобы задать нужную уставку. Если горелка выключится, поверните ручку регулировки в направлении «-» (против часовой стрелки) на 20 %, а затем снова запалите горелку и убедитесь, что она работает.



Регулировка без манометра


Переведите горелку в режим малой нагрузки. Откройте крышку регулятора и медленно вращайте ручку в направлении «+». Увеличивайте давление, пока горелка не выключится, поверните ручку регулировки против часовой стрелки на 20 %, а затем снова разожгите горелку и убедитесь, что она работает.

Реле давления газа

Реле давления газа (минимального и максимального) предназначено для остановки работы горелки в случае его выхода за пределы заданного диапазона. Особенность этого реле состоит в том, что функция контроля низкого давления срабатывает при превышении текущим давлением значения уставки, а функция контроля высокого давления срабатывает при снижении текущего давления менее значения уставки. В процессе настройки уставки срабатывания реле давления газа подача питания на контроллер запрещена. Любое срабатывание реле давления газа ведет к немедленной остановке работы горелки. Перед первым запуском горелки проверьте исправность этого реле.

Регулировка реле минимального давления

Отрегулируйте уставку реле давления газа (мин.) таким образом, чтобы снизить давление подачи на 20-40 % (мин.) при работе горелки под максимальной нагрузкой. Для регулировки снимите крышку переключателя, поверните его в нужное положение и снова установите крышку на место. Если при запуске горелки давление кратковременно снизится, она прекратит работу (мин. уставка настроена).



Регулировка реле максимального давления

При возрастании нагрузки в 1,15 раза от стандартной или превышении давлением форсунки стандартного в 1,3 раза срабатывает переключатель максимального давления, блокирующий реле.

Настройка реле давления по окончании регулировки горелки

При наличии газового счетчика:

- Поверните ручку регулировки реле давления в положение максимума.
- Горелка запустится в стандартном режиме.
- Увеличьте нагрузку горелки в 1,15 раза относительно стандартной, повысив давление газа.
- Медленно поверните регулятор реле давления в положение минимума, и горелка выключится (настройка выполнена).
- Сбросьте реле давления газа.
- Вернитесь к стандартной нагрузке, понизив давление газа.

При отсутствии газового счетчика:

- Поверните ручку регулировки реле давления в положение максимума.
- Горелка запустится при стандартной нагрузке (2,5 - 3,0% содержание O_2 , потребление CO 0,005%).
- Увеличьте нагрузку горелки до 0,5 - 1,0% содержания O_2 (потребления CO 0,2%), повысив давление 2 газа.
- Поверните регулятор реле давления в положение, при котором горелка выключится (настройка выполнена).
- Сбросьте реле давления газа.
- Вернитесь к стандартной нагрузке, понизив давление газа и вернув параметры O_2 и CO к исходным.

Регулировка газового клапана

Регулировка процессов сгорания должна выполняться одновременно с анализом продуктов сгорания с использованием соответствующих приборов. Регулировка должна выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований действующих нормативных документов и мер по технике безопасности.

Перед проведением работ по регулировке необходимо убедиться, что давление газа в сети не превышает максимально допустимое давление на газовой рампе, а затем выставить требуемое значение давления, вращая регулировочный винт отверткой по часовой или против часовой стрелки. Регулировку необходимо осуществлять при включенной горелке с учетом рабочего давления и других факторов, действительных для каждого конкретного случая.

Диапазон давления на входе составляет 0 – 100 мбар, диапазон давления на выходе настраивается на величину 4 – 50 мбар. Для изменения уставки выходного давления с минимального значения до максимального необходимо сделать примерно 60 оборотов. По умолчанию газовая рампа настроена на среднюю величину.


Регулировка расхода газа

Для регулировки расхода газа необходимо ослабить винт R и вращать регулятор расхода P. При вращении по часовой стрелке – расход уменьшается, при вращении против часовой стрелки – увеличивается. После регулировки необходимо затянуть винт R.

Регулировка гидравлического тормоза

Для регулировки гидравлического тормоза необходимо отвинтить крышку T, перевернуть и надеть на регулировочный шток.


При вращении по часовой стрелке – скорость открытия клапана уменьшается, при вращении против часовой стрелки – увеличивается. После регулировки необходимо завинтить крышку T.



№	Наименование
1.	Регулятор стабилизатора давления
2.	Регулировка гидравлического тормоза открытия
3.	Регулировка расхода
4.	-//-
5.	Штуцер отбора давления на входе
6.	Сброс воздуха из-под мембраны стабилизатора давления газа
7.	Регулировка реле минимального давления газа
8.	Штуцер отбора давления (после фильтра)
9.	Штуцер отбора давления после стабилизатора давления
10.	Индикатор работы
11.	Кнопка перезапуска устройства контроля герметичности

Регулировка расхода воздуха


Для регулировки воздуха, подаваемого на горение необходимо ослабить крепежный винт (4), повернуть пластину воздушной заслонки (1) в положение соответствия индикатора положения воздушной заслонки (5) и значения на шкале. Чем выше значение, тем больше степень открытия воздушной заслонки. После проведения корректной регулировки необходимо снова затянуть крепежный винт (4).



Регулировка расхода воздуха на огневой головке


Для горелок до 280 кВт

Для регулировки расхода воздуха на огневой головке горелки необходимо ослабить регулировочный винт (6), переместить диффузор (2) в направлении указателя регулировки (7), чтобы изменить зазор (а) между стаканом огневой головки и диффузором. Если значение на указателе регулировки приближено к отметке «-», то скорость воздуха на огневой головке превышена, что приводит к недостаточному количеству воздуха для поддержания горения, если приближено к отметке «+», то скорость газа слишком низкая, что приводит к плохому сгоранию топлива и высокому содержанию CO в продуктах сгорания.




Для горелок свыше 280 кВт

Для регулировки расхода воздуха на огневой головке горелки необходимо вращать регулировочный винт 5, чтобы переместить стопорное кольцо в направлении «+» или «-», меняя зазор между ним и диффузором. Это позволяет отрегулировать расход и скорость воздуха на огневой головке (изначально задано значение 4).



№	Наименование	№	Наименование
1	Стакан огневой головы	4	Пружина блока регулировки
2	Диффузор	5	Регулировочный винт
3	Газовая форсунка	а	Воздушный канал



Демонтаж форсунки



Для проведения работ по демонтажу форсунки необходимо выкрутить шесть болтов (поз. 1) (см. направление вращения на схеме), а затем извлечь форсунку. Установку необходимо выполнять в обратной последовательности.

Расположение электродов розжига и обнаружения пламени

Расположение электродов розжига и обнаружения пламени (ионизации) на горелках должно соответствовать следующей схеме:



Блок управления горелкой LME

Временные интервалы включения/выключения

Модель датчика пламени	Контроллер	Напряжение	tw прим., с	t1 мин., с	TSA макс., с	t3n прим., с	t3 прим., с	t4 прим., с	t22 прим., с ⁽²⁾	t10 мин., с ⁽³⁾	t11 мин., с ⁽¹⁾	t12 мин., с ⁽¹⁾	t20 мин., с
Электрод ионизации или фотозлемент QRA и вспомогательное ⁽⁴⁾ оборудование ARQ3	LME22.232A2	230В AC	2,5	20	3	2	3	8	-	3	16,5	16,5	-
	LGB22.230A27	230В AC	9	20	3	2,4	3	8	-	4	16,5	16,5	2

Поз.	Описание	Поз.	Описание
tw	Время ожидания	t4	Временной интервал Off и Bv2
TSA	Безопасное время	t10	Время проверки сигнала давления воздуха
t1	Время предварительной продувки	t11	Время запуска привода SA
t3	Время перед розжигом	t12	Время закрытия привода SA
t3n	Время после розжига	t22	Безопасное время


Примечание:

- 1) - Приводы, время срабатывания которых превышает указанное не допускаются к применению.
- 2) - Время контроля пламени.
- 3) - Максимальное время – 65с.
- 4) - Допускается применение только 230В (AC).

Функционал

Предварительные условия перед запуском	- Контроллер горелки должен быть сброшен. - Все пускатели линии должны быть замкнуты. - Напряжение питания не должно быть занижено. - Реле давления воздуха LP должно находиться без нагрузки. - Электродвигатель вентилятора или AGK25 должны быть выключены. - Зона обнаружения пламени должна быть темной и не подвергаться внешнему освещению
Низкое напряжение	- при понижении напряжения питания до уровня ниже 175В (AC) контроллер выполнит безопасное выключение. - при повышении напряжения питания до уровня выше 185В (AC) контроллер снова запустится.
Посменный режим работы	- Через каждые 24 часа непрерывной эксплуатации контроллер выполняет безопасное выключение, а затем запускается снова.
Защита от обратной полярности	- При подключении фазы (клемма 12) вместо нейтрального провода (клемма 2) контроллер запустит процесс блокировки (по окончании TSA).
Сбой процесса управления и индикация блокировки	- При остановке работы электродвигатель вентилятора и трансформатор розжига будут обесточены менее чем за 1 с.

Функциональная схема блока управления



Функционал блока управления при неисправностях

Неисправность	Следствие
Неисправность основного узла	Перезапуск
Напряжение менее нижнего предела	Безопасное выключение
Напряжение выше нижнего предела	Перезапуск
В течение интервала t_1 зона обнаружения пламени подвергается внешнему освещению	Блокировка
В течение интервала t_1 зона обнаружения пламени подвергается внешнему освещению	Запуск не происходит, блокировка через 30 сек.
В течение интервала TSA пламя не обнаруживается	Контроллер LME11: Повторяется не более 3х раз, затем, по истечении интервала TSA, блокируется. Контроллер LME2: По истечении интервала TSA немедленно блокируется.
Пламя гаснет в процессе работы	Контроллер LME11: Выполняется розжиг, TSA повторяется не более 3х раз. В случае отсутствия пламени TSA блокируется. Контроллер LME2: Блокировка
LP закрывается в рабочем положении	Запуск не происходит, блокируется через 65 сек.
LP закрывается в обычном положении	Остановка по истечении интервала 10 сек.
Интервал t_{10} закончился, но сигнал давления воздуха отсутствует	Блокировка
В течение интервала t_w CPI остается в открытом положении	Запуск не происходит, блокируется через 60 сек.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕЛКОЙ

При прерывании рабочего процесса контроллер LME немедленно блокируется, а также загорается индикатор красного цвета (в такое же состояние контроллер переходит при выходе из строя каких-либо узлов).

Перезагрузка контроллера

При срабатывании остановки контроллер сразу же перегружается. Нажмите и удерживайте кнопку сброса блокировки 1 сек. (менее 3 сек.), и контроллер LME перезагрузится, пускатели по всей схеме замкнутся, а низкое напряжение выдаваться не будет.

Повтор временных интервалов (только для контроллера LME11)

Если по истечении интервала TSA пламя отсутствует или только продолжает формироваться, контроллер повторяет команду R не более 3 раз или запускает процедуру остановки.

Индикатор рабочего статуса

Состояние	Цветовой код	Цвет
Время ожидания t_w , другие состояния ожидания		Выкл.
Реле давления воздуха – фаза ожидания, предварительная продувка		Желтый
Фаза зажигания, управляемое зажигание		Мигает желтым
Работа, пламя в порядке		Зеленый
Работа, пламя не в порядке		Мигает зеленым
Посторонний свет при пуске горелки		Красно-зеленый
Пониженное напряжение		Красно-желтый
Неисправность, сигнал тревоги		Красный
Вывод кода неисправности (см. «Таблица кодов неисправностей»)		Мигает красным
Диагностика интерфейса		Вспыхивает красным светом



Перед работами по техническому обслуживанию горелки необходимо отключить ее от электрической сети и перекрыть запорную арматуру на газопроводе, а также принять меры по предотвращению открытия запорной арматуры и включения электропитания в процессе работы.

Техническое обслуживание горелки:

В целях обеспечения надежной и безаварийной работы горелки необходимо производить ее техническое обслуживание. Порядок и сроки проведения обслуживания устанавливаются эксплуатирующей организацией в соответствии с действующей нормативной документацией. При проведении работ необходимо выполнять следующие операции:

- Проверка функции кнопки аварийной остановки;
- Проверка показателей пуска горелки;
- начало испытания горелки и входные измерения в котельной;
- Очистка компонентов от продуктов сгорания и замена дефектных частей (по необходимости);
- Проверка огневой головы горелки и проверка состояния ее компонентов. По необходимости произвести замену дефектных частей;
- Замена электродов розжига/ионизации и форсунок (по необходимости) и проверка их положения после работ;
- Контроль пламени и проверка работы автомата контроля горения;
- Очистка вращающихся деталей вентилятора и рабочего колеса вентилятора, а также их смазка;
- Осуществление визуального осмотра газопровода и проверка расхода/давления газа;
- Периодическая очистка картриджей газового фильтра и их замена при необходимости;
- Проведение испытаний на утечку газа после проведения очистки внутренних компонентов газовой рампы
- Визуальный осмотр электрических компонентов горелки и их электрических соединений
- Проверка работы предохранительных устройств (реле давления газа/воздуха)
- Ввод горелки в эксплуатацию.


При обратной сборке горелки необходимо удостовериться, что компоненты установлены на первоначальное место и проведены проверки на герметичность. Допускается применять только оригинальные запасные части.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


Неисправность	Причина	Рекомендуемое действие
Электродвигатель не запускается	Отключена система управления	Выяснить причину и устранить
	Неисправен контроллер	Заменить контроллер
	Неисправен электродвигатель	Заменить электродвигатель
Электродвигатель горелки запускается, но после предварительной продувки прекращает работу	Некорректно установлено реле давления воздуха	Проверить установку реле и при необходимости скорректировать
	Загрязнен шланг	Очистить шланг
	Неисправно реле давления воздуха	Заменить реле
	Загрязнен электродвигатель вентилятора	Очистить электродвигатель
Электродвигатель горелки запускается, управляющее напряжение от контроллера на трансформатор подается, пламя отсутствует, а горелка блокируется	Сервопривод неправильно отрегулирован или неисправен	Заменить или корректно отрегулировать сервопривод
Электродвигатель горелки запускается, управляющее напряжение от контроллера на трансформатор не подается, пламя отсутствует, а горелка блокируется	Электроды загрязнены или повреждены	Очистите или замените электроды
	Электроды слишком удалены от диффузора	Выполнить регулировку
	Поврежден кабель розжига	Заменить кабель
	Неисправен узел передачи розжига	Заменить узел
Электродвигатель горелки запускается, искры формируются, а спустя короткое горелка блокируется	Не открылся газовый клапан. Неисправен серводвигатель. Поврежден соединительный кабель. Неисправна линия обратной связи цепи управления. Неисправен серводвигатель воздушной заслонки	Заменить неисправные узлы
	Некорректная регулировка ограничителя воздушной заслонки, серводвигателя и кулачкового переключателя	Скорректировать регулировки
	Некорректен расход и/или давление газа	Отрегулировать расход/давление
Пламя образуется, а затем затухает (нижний предел давления воздуха), и горелка перезапускается	Слишком мало давление воздуха. Неисправен регулятор давления	Заменить или отремонтировать регулятор давления
	Засорен фильтр	Очистить фильтр
	Некорректна уставка реле давления воздуха (нижнего предела)	Скорректировать уставку реле давления воздуха
Предварительная продувка блокируется.	Неисправен датчик пламени	Заменить датчик
	Неисправен контроллер	Заменить контроллер

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Рекомендуемое действие
Электродвигатель горелки запускается, пламя образуется, а затем горелка блокируется	Некорректно положение датчика пламени	Отрегулировать положение датчика
	Датчик пламени загрязнен	Очистить датчик
	Пламя слишком слабое	Проверить настройки горелки
	Неисправен датчик пламени	Заменить датчик
	Неисправен контроллер	Заменить контроллер
Горелка прекращает работу и блокируется	Неисправен контроллер	Заменить контроллер



- Pn - реле минимального давления газа
- PA - реле давления воздуха
- FE - электрод ионизации
- TC - термостат котла
- TS - предохранительный термостат
- TA - трансформатор розжига
- X1 - разъем блока управления
- HL1 - индикатор неисправности
- HL2 - индикатор неисправности
- X1B/S - разъем электропитания
- X2B/S - разъем подключения газовой ramпы
- M - электродвигатель
- VS - предохранительный клапан
- F - предохранитель
- EV1 - электромагнитный клапан
- LME11 - блок управления



- Pm – реле минимального давления газа
- PA – реле давления воздуха
- HL2 – индикатор неисправности
- SA1 – выключатель питания
- EV1 – электромагнитный клапан
- TA – трансформатор розжига
- LME11 – блок управления
- SB – кнопка сброса
- FE – электрод ионизации
- C1 – фильтр
- F – предохранитель
- C2 – фильтр трансформатора
- TS – предохранительный термостат
- X1B/S – разъем электропитания
- X2B/S – разъем подключения газовой ramпы
- M – электродвигатель
- VS – предохранительный клапан
- TC – термостат котла
- X1 – разъем блока управления
- HL1 – индикатор неисправности