


Honeywell Home

evohome

Stappenplan R3-componenten
toewijzen aan een bestaand
evohome bedienpaneel



R3-protocol

Betekenis pictogrammen



Stuurmodule
(R9H911RF)



Radiatorregelaar
(HR93)



Verdelerregelaar
(HCC100)



R3-protocol

Bedankt dat je voor evohome hebt gekozen

Volg de instructies in deze gids voor het toewijzen van draadloze componenten met het R3-communicatieprotocol aan een bestaand evohome bedienpaneel.

Componenten die op de netvoeding aangesloten moeten worden, dienen geïnstalleerd te worden door een voldoende onderricht persoon. Bekijk en lees de installatie-instructie voor uitgebreide informatie.

Controle versie bedienpaneel


Optie 1

Het bedienpaneel komt uit een verpakking waarop het R3-logo zichtbaar is (productcode: ATC938G4000). Dit bedienpaneel is voorzien van recente software. Er is geen verdere actie nodig. Vervolg het installeren met behulp van de meegeleverde installatie-instructie.

Optie 2

Het is niet bekend of het bedienpaneel (met productcode ATC928G3000) is voorzien van recente software. De softwareversie kan dan als volgt worden gecontroleerd:

- Start het evohome bedienpaneel op
- Verwijder de frontplaat, verwijder het batterijlipje en plaats de frontplaat terug.
- Plaats het bedienpaneel op de tafelstandaard of wandmontageplaat.
- Houd de knop MENU 3 seconden ingedrukt voor toegang tot het Configuratiemenu.
- Selecteer 'systeem parameters'.
 - a. De toets 'oudere RF-componenten' is zichtbaar; het bedienpaneel is voorzien van recente software. Er is geen verdere actie nodig. Vervolg het installeren met behulp van de meegeleverde installatie-instructie.
 - b. De toets 'oudere RF-componenten' is NIET zichtbaar. Het bedienpaneel moet worden geüpdatet met de recente software, volg de instructies op pagina 4.



Verbinden met WiFi



Maak uw keuze



Download de app

Om het evohome bedienpaneel te updaten is een internet verbinding via het WiFi-netwerk nodig. Neem de volgende stappen om dit te doen:

- Plaats het bedienpaneel op de tafelstandaard of wandhouder voorzien van de laadstroom.
- Kies op het bedienpaneel de toets MENU
- Kies “Wi-Fi instellingen” en selecteer het lokale WiFi-netwerk met bijbehorende wachtwoord.
- Het resultaat “Verbinding succesvol” geeft aan dat de update kan worden uitgevoerd.
- Kies de pijl vooruit zodat het informatiescherm met o.a. Signaal sterkte wordt getoond. Maak een foto van dit scherm of noteer de getoonde codes van de “Thermostaat MAC” en “-CRC”.
- Optioneel kan het systeem nu aan een gebruikersaccount gekoppeld worden:
 - info.honeywellhomecom/evohome-app
 - Creëer een account
 - Registreer het evohome bedienpaneel
 - Download de ‘Total Connect Comfort Intl’ app.

De benodigde MAC ID en CRC vindt u op:

- Een label achter de frontplaat van de evohome-regelaar
- Op het scherm tijdens het instellen van WiFi
- In het menu **instellingen > WiFi instellingen** na afronding van de setup

MAC ID

CRC

Zodra evohome verbonden is met WiFi, kan de recente software naar het bedienpaneel worden verzonden. Neem hiervoor contact op met de technische support op **020-7033500** of via mail naar **TechsupportNL@resideo.com**

LET OP: Om de software te kunnen updaten is vermelding van het MAC ID en CRC code nodig.

evohome

www.resideo.com



Honeywell Home

Resideo

Postbus 12020
1100 EE Amsterdam
Tel.: 020 - 703 3500

61166 | Rev01 | 10/25

© Resideo Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Het handelsmerk Honeywell Home wordt gebruikt
onder licentie van Honeywell International Inc.
Deze producten worden vervaardigd door Resideo
Technologies, Inc. en zijn dochterondernemingen.