



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0308.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Regulatory ciśnienia serii: D15xx - D15S-50A, D15S-65A, D15S-80A, D15S-100A, D15S-150A, D15S-200A, D15SH-50A, DS15SH-50B, D15SH-65B, D15SH-80B, 15SH-100B, D15SN-50A, D15SN-65A, D15SN-80A, D15SN-100A**

Zawierający / containing: **korpusy z żeliwa powlekanego PA, stal nierdzewną, EPDM, POM, PTFE**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

Pittway Sàrl, Z.A.

1180

Rolle

La Pièce 6, Szwajcaria

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

71-083

Szczecin

ul. Santocka 39


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.05.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.05.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 maja 2025

The date of issue of the certificate: 30th May 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349